

Wietrzychowice dn, 14.03.2018r

Zamawiający

Gmina Wietrzychowice

Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr. UG.ZPI.271.8.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający dysponuje projektem termomodernizacji Sali gimnastycznej?

Wyjaśnienie : Zamawiający nie dysponuje projektem sali gimnastycznej(przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych)

2. Proszę o sprecyzowanie rodzaju styropianu jaki ma być użyty przy docieplaniu ścian, cokołów, kominów, ościeży. (rodzaj oraz grubość)

Wg opisu z kosztorysu „przyklejenie płyt styropianowych do ścian – XPS30, gr. 15 cm – cokoły, w pozostałych pozycjach nie podano żadnych parametrów.

Wyjaśnienie: grubość styropianu na:

Ściany 15 cm

Cokoły 15 cm

Kominy 10 cm

Ościeża 3 cm

Rodzaj styropianu: XPS30

3. Jaki rodzaj wyprawy należy przyjąć w wycenie?

Wg opisu z kosztorysu tynk silikatow silikatowy, wg zapisów STWIORB tynk silikatowo-silikonowy.

Wyjaśnienie:

W wycenie wyprawy należy przyjąć tynk silikatowo-silikonowy

4. Proszę o podanie parametrów technicznych wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej.

(zestawienie wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej)

Wyjaśnienie:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

5. Czy zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych?

Wyjaśnienie:

Nie

6. Czy zamawiający posiada i przekaże wykonawcy gotowe wymiarowe parapety zewnętrzne tylko do montażu? Wg zapisu z kosztorysu „parapety Inwestora”

Wyjaśnienie:

Tak

Wietrzychowice dn, 14.03.2018r.

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Banek
Wójt Gminy Wietrzychowice